



Upplands Väsby kommun

Revideringar Teknisk Handbok 2023

Revideringar i Teknisk handbok 2023 är uppdelade i 3 kategorier enligt nedan:

- Nya skrivelser
- Reviderade skrivelser
- Reviderade typritningar

Nya skrivelser

- Gata:
 - Krav om fria utrymmen ovan mark.
- VA:
 - Krav om fria utrymmen ovan mark.
 - Placering av avstängningsventil mht brandpost.
 - Omfattning av U-område.
 - Gemensamhetsanläggningar.
 - Placering av servisledningar mht entréer, garagedrifter och balkonger eller andra fasta hinder.
 - Materialval för självfallsledningar.

Reviderade skrivelser

- Gata:
 - Teknisk beskrivning:
 - DCB.6: Krav om bitumenemulsion utgår.
- VA:
 - Brandposter: Hänvisar nu till Svenskt Vatten publikation P114.
 - Servisledningar: Huvudledning kallas nu stamledning.
 - Teknisk beskrivning:

- Instruktionsklassning av skrivelser:
 - CBC: All text
 - CC: All text
 - CED: All text
 - PBB.5121: PE-rörets krökningsradie får inte understiga 120 x Dy
 - PBB.52: Första meningen
 - PBB.5214: Första meningen
 - PCB.112: Första meningen
 - PCB.132: All text
 - PCC.11: All text
 - PCE.12: All text
 - PDB: Första meningen
 - PDB.9: All text
 - PDC.191: All text
 - PEB.32: All text
- Justering av skrivelser:
 - PBB: 90-graders rörböjar får inte användas på tryckledning.
 - PCB.3: Kodens utgång.
 - YCD: Krav om leverans i pappersformat utgår

Reviderade typritningar

– Gata:

- Justerad typritning TH08 - Överbyggnader
 - AG-lager justerat till 50mm för Asfalt, TK1, Betongplattor, TK1 och Betongplattor, TK GC
- Justerad typritning TH14
 - Samordnad linjemålning/nollad kantsten/fris av storgatsten
 - Ramp min 1.5m bredd
 - Ramp i framkant parkering utgår